

Sotningsfrister

Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 2.05)



Beslutshistorik

Antagen av kommunfullmäktige 2005-12-19, § 223

Gäller från 2006-01-01



Sotningsfrister

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) som ersätter den tidigare räddningstjänstlagen anger enligt 3 kap § 4 att en kommun i brandförebyggande syfte skall ansvara för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker. Detta ansvar är inget nytt för kommunerna utan fanns även i räddningstjänstlagen.

I den tidigare räddningstjänstförordningen § 22 står att Statens Räddningsverk skulle meddela föreskrifter om hur ofta sotning och kontroll enligt § 17 räddningstjänstlagen skulle göras. Enligt den nya förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 3 kap § 1 är det kommunen som skall meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 kap § 4 lagen om skydd mot olyckor ska ske.

Inledande bestämmelser

§ 1

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur ofta sotning (rengöring) enligt 3 kap § 4 lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) skall utföras.

Värme – varmvatten – varmlufts och ångpannor där eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja

§ 2

Eldstad av konventionell konstruktion 4 ggr/år

Eldstaden har keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning 2 ggr/år

Eldstaden är speciellt konstruerad för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle 2 ggr/år

Värme – varmvatten – varmlufts – ångpannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från brandskyddssynpunkt, motsvarande bränsle

§ 3

Eldstaden har en märkeffekt som överstiger 60 KW 2 ggr/år

Eldstaden har en märkeseffekt som uppgår till 60 KW 1 ggr/år

Eldstaden ingår i en anläggning som är miljögodkänd eller försedd med Pulsationsbrännare 1 ggr/2år



Värmecentral

§ 4

Pannan, oavsett bränsleslag, ingår i en värmecentral vars skorsten inte till någon del gränsar till andra utrymmen än sådana som ingår i värmecentralen och denna står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare

3 år
1 ggr/4år

Kökspisar – ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar i större omfattning än för enskilt hushålls behov

§ 5

Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle

6 ggr/år

Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle

3 ggr/år

Lokaleldstäder – kökspisar – ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för enskilt hushålls behov

§ 6

Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning

1 ggr/år

Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning

1 ggr/3år

Eldstaden är belägen i ett fritidshus

1 ggr/3år

Imkanaler

§ 7

Imkanaler betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov

3 ggr/år

Imkanaler betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat, eller motsvarande verksamhet, i större omfattning än för enskilt hushålls behov

1 ggr/år

Övrigt

§ 8

Har eldning (eller vad gäller imkanaler, matlagning) inte skett efter senaste sotningen (rengöringen) behöver ny sotning/rengöring inte göras. Vid bestämmande av sotningstillfälle skall dock sotning/rengöring anses vara gjord enligt gällande sotningsfrister.

Fastbränsle ex.
kol grill, ved osv. 6 ggr / år.



En eldstad och en rökkanal som inte använts under tre år skall brandskydds-kontrolleras innan den tas i bruk.

När så är betingat, av brandskyddsmässiga skäl, kan direktionen i Västra Sörmlands Räddningstjänst besluta om ändring av sotningsfrist i enskilda fall.

Bestämmandet av det första sotningstillfället efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter ska ske med utgångspunkt från den senaste sotningen/rengöringen före ikraftträdandet. Räddningschefen får därvid besluta att en kortare frist, än vad som framgår av dessa föreskrifter, skall användas på vissa objekt under övergångsperioden.
